

چک لیست ارزیابی سازه نگهبان خرابایی		

ردیف	موارد بازرسی	ارزیابی		توضیحات
		بله	خیر	
1	آیا از محل پروژه بازدید شده و معارضین محلی رویت شده است؟			
2	آیا پلان همجواری ارائه شده است؟			
3	آیا نقشه پلان سازه نگهبان خرابایی برای کلیه ابعاد موجود است؟			
4	آیا امکان اجرای سازه نگهبان در پلان موجود می باشد؟			
5	آیا نقشه نمای مقطع سازه نگهبان خرابایی موجود است؟			
6	آیا نقشه شناژها و جزئیات مربوطه ارائه شده است؟			
7	آیا اعضاء افقی بین شمع و فونداسیون ارائه شده است؟			
8	آیا مهاربندی اعضاء سازه نگهبان خرابایی ارائه شده است ؟			
9	آیا محل مهاربندی ها (جانمایی) دقیقاً مشخص شده است؟			
10	آیا تدابیر لازم برای خاک های ریزشی در نظر گرفته شده است؟			
11	آیا سازه نگهبان برای همه اضلاع در نظر گرفته شده است؟			
12	آیا نحوه برداشتن خاک و پشته خاکی ارائه شده است؟			
13	آیا طول ریشه شمع ها تامین شده است؟			
14	آیا مراحل اجرایی و روش اجرا و روش برچیدن سازه نگهبان شرح داده شده است؟			
15	آیا توضیحات فنی و مشخصات بتن و فولاد و میلگردها ذکر شده است؟			
16	چنانچه ساختمان مجاور به ساختمان موجود تکیه داده است، سازه نگهبان مناسب در نظر گرفته شده است؟			
17	آیا در نقشه ها طرح چند سازه نگهبان متفاوت ضروری میباشد؟			
18	آیا نقشه جزئیات اتصالات اعضاء سازه نگهبان خرابایی موجود است؟			
19	آیا جزئیات اتصالات اعضاء مهاربندی سازه نگهبان خرابایی ارائه شده است؟			
20	آیا نقشه جزئیات فونداسیون سازه نگهبان خرابایی موجود است؟			
21	آیا جزئیات اتصال اعضاء مایل به فونداسیون و اعضاء قائم به شمع ارائه شده است؟			
22	آیا جزئیات اتصال خرپاهای مجاور هم ارائه شده است؟			
23	آیا نحوه پر کردن پشت المان های قائم ارائه شده است؟			
24	آیا نحوی جزئیات پایداری خاک در بین مهاربندی اعضاء ارائه شده است؟			
25	آیا فاصله افقی بین خرپاها و فونداسیون آنها ذکر شده است؟			
26	آیا فاصله افقی خرپاها در پلان و نما مطابقت دارد؟			
27	آیا عمق گود در نقشه های سازه و گود مطابقت دارد؟			

توضیحات	ارزیابی		موارد بازرسی	ردیف
	بله	خیر		
			آیا عدم تداخل موقعیت اعضاء قائم خرپا و جانمایی ستون ها کنترل می شود؟	28
			آیا سازه نگهبان خربایی متناسب به تعداد طبقات زیرزمین همسایه ها است؟	29
			آیا برای همجواری های با دیوار باربر ، فرسوده و مشترک همپوشانی لازم در نظر گرفته شده است؟	30