

چک لیست ایمنی داربست

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

ردیف	شرح	پاسخ			توضیحات
		آری	خیر	NA	
۱	متریال (لوله، بست، تخته) مناسب و کافی				
۲	سطح زمین (صاف، سفت)				
۳	داربست بند آموزش دیده و دارای ابزار مناسب				
۴	وسایل حفاظت فردی				
۵	Sole plate/base plate در زیر لوله های استاندارد				
۶	فواصل لوله های استاندارد (۲۱۰-۱۸۵ سانتی متر)				
۷	کمرکش kicker lift (در ۲۰-۱۵ سانتی متری از زمین)				
۸	فاصله مناسب بین طبقات (بین ۲-۱/۸۵ متر)				
۹	تخته خور یا transom (بین ۱۴۰-۷۰ سانتی متر)				
۱۰	داربست های سقف یا سکوهای سقفی (۷۰-۱۲۰ سانتی متر)				
۱۱	طول کافی نردبان (یک متر بلند از محل کار)				
۱۲	زاویه مناسب نردبان (شیب ۱ به ۴)				
۱۳	بسته شدن نردبان (در انتها و ابتدا)				
۱۴	فاصله بین پله ها (۲۵-۳۰ سانتی متر)				
۱۵	عرض راه پله (۱۲۰-۶۰ سانتی متر)				
۱۶	پله های با عرض ۲۰ سانتی متر (با دستگیره)				
۱۷	پاگرد (در هر دو متر) ارتفاع				
۱۸	عرض سکوهای کار (۱۵۰-۶۰ سانتی متر) platform				
۱۹	فواصل بین تخته های فرش شده حداکثر (۲/۵ سانتیمتر)				
۲۰	روبرو بودن تخته ها (فواصل مناسب ترانزوم ها)				

چک لیست ایمنی داربست		
شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:

۲۱	بسته شدن دوسر تخته ها با سیم مفتولی			
۲۲	قرنیز toe-board در امتداد سکوی کار			
۲۳	حفاظ بالایی (۱۱۵-۱۰۰ سانتی متر)			
۲۴	حفاظ میانی (۵۵-۵۰ سانتی متر)			
۲۵	راه دسترسی بین طبقات			
۲۶	تراز و منظم بودن ساختمان داربست			
۲۷	ایستایی و استحکام داربست			
۲۸	علائم هشدار دهنده در ورودی داربست			

اعضای تیم بازدید کننده:

امضاء و تایید: