

چک لیست بازدید از انبار

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

ردیف	شرح	پاسخ			توضیحات
		آری	خیر	NA	
۱	آیا کالا یا مواد موجود در انبار بیمه شده اند؟				
۲	آیا موقعیت ساختمان انبارها برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری تا جلوی درب ورودی انبار مناسب است؟				
۳	آیا عوامل زیان آور مختلف در انبار بیشتر از حد مجاز است؟				
۴	آیا کف انبار از جنس بتون یا سنگ فرش مناسب می باشد؟				
۵	آیا در انبار دستگاه های هواکش نصب شده است؟				
۶	آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد؟				
۷	آیا محوطه انبار از پوشال، خاشاک و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد پاک می باشد؟				
۸	آیا راهروهای طولی انبار تا انتها خط کشی شده اند؟				
۹	آیا کلیه کارکنان انبارها، آموزش های لازم در خصوص حفاظت و ایمنی و طرز کار با وسایل ایمنی و آتش نشانی را فراگرفته اند؟				
۱۰	آیا وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در انبارها هر کدام مجهز به کپسول آتش نشانی می باشند؟				
۱۱	آیا در انبار جعبه کمک های اولیه نصب شده است؟				
۱۲	آیا در اطراف انبار روشنایی مناسب در نظر گرفته شده است؟				
۱۳	آیا در روزهای تعطیل از نظر ایمنی به وسیله مسئول ذی ربط بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت می شود ؟				
۱۴	آیا علائم هشدار دهنده در خصوص استعمال دخانیات مطلقا ممنوع به تعداد کافی در معرض دید قرار دارد؟				
۱۵	آیا فاصله حداقل ۵ سانتیمتری کالا با سطح زمین در انبار فاقد شیب و آب رو رعایت می شود؟				
۱۶	آیا اطراف انبار فضای باز برای دور زدن خودروهای آتش نشانی وجود دارد؟				
۱۷	آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع ترین کالای چیده شده رعایت شده است؟				
۱۸	آیا کالا به صورت توده های جدا از یکدیگر چیده شده اند تا در هنگام آتش سوزی قابل مهار کردن باشد؟				

چک لیست بازدید از انبار

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

۱۹	آیا حداقل سطح اشغال شده هر قسمت کالا و فاصله آن با قسمت دیگر با توجه به عرض انبار رعایت شده است؟			
۲۰	آیا اجناس به شکل کارتن یا مکعب به صورت آجری چیده شده اند؟			
۲۱	آیا چیدن آهن آلات در انبار به گونه ای است که به هیچ وجه خطر غلتیدن و افتادن قطعات رخ ندهد؟			
۲۲	آیا ارتفاع کالا در انبار مناسب می باشد؟			
۲۳	آیا کف انبار تمیز و خشک است؟			
۲۴	آیا مواد موجود از انبار شماره گذاری شده اند؟			
۲۵	آیا از نگهداری سایر کالاهای و مواد در انبار مواد شیمیایی پرهیز می گردد؟			
۲۶	آیا کالاهای در انبار طبقه بندی شده و دارای محل نگه داری مشخص می باشند؟			
۲۷	آیا کف انبار دارویی و مایعات قابل اشتعال به طور مرتب شستشو می گردد؟			
۲۸	آیا ظرفیت انبار با میزان کالاهای و مواد شیمیایی موجود در آن مطابقت دارد؟			
۲۹	آیا گذرگاه های شیب دار در مبادی ورودی های انبار وجود دارد؟			
۳۰	آیا برای نگه داری مواد، کالا، ظروف محتوی مواد ومایعات از قفسه بندی فلزی مناسب استفاده می گردد؟			
۳۱	آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمان ها امکان پذیر است؟			
۳۲	آیا دیواره های داخلی صاف و صیقل و عاری از ترک و لبه می باشد؟			
۳۳	آیا دفتر انبار جدا از منطقه نگه داری سموم و مواد شیمیایی قرار دارد؟			
۳۴	آیا علاوه بر درب اصلی، درب های اضطراری نیز در انبار وجود دارد؟			
۳۵	آیا درها مجهز به قفل ایمنی بوده تا از ورود افراد غیر مسئول ممانعت گردد؟			
۳۶	آیا کف انبار بلوک بندی و شماره گذاری شده است؟			
۳۷	آیا در کنار هر بلوک راهروهای با عرض ۱ متری برای جابه جایی، بازرسی و عبور هوای آزاد در نظر گرفته شده است؟			
۳۸	آیا از علائم هشدار دهنده خطر سموم، آتش زایی و عدم اجازه ورود افراد غیر مسئول استفاده شده است؟			
۳۹	آیا سیستم خنک کننده و گرم کننده به گونه ای طراحی شده اند که موجب گرم شدن و سرد شدن مستقیم مواد در انبار نگردد؟			
۴۰	آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می گردد؟			

چک لیست بازدید از انبار

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

۴۱	آیا روشنایی طبیعی به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی و سموم موجود در آن ها در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد؟			
۴۲	آیا ظروف آسیب دیده و نشت نموده فوری بسته بندی و برچسب گذاری می شوند؟			
۴۳	آیا از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات در حین کار در انبار خودداری می شود؟			
۴۴	آیا انباردار و کارگران آموزش های لازم را درخصوص انبار داری، ثبت و محل جابه جایی و خطرات مواد شیمیایی و شناخت آن ها و عملکرد در حین بروز حوادث احتمالی را دیده اند؟			
۴۵	آیا کارکنان انبار از وسایل حفاظت فردی استفاده می نمایند؟			
۴۶	آیا سموم و مواد شیمیایی در دفتر یا فرم مخصوص ثبت میگردد و در دو نسخه در مکانی جدا از انبار نگه داری می گردد؟			
۴۷	آیا فرم مشخصات محموله به محموله چسبانده می شود؟			
۴۸	آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط انباردار ثبت می گردد؟			
۴۹	آیا بازرسی روزانه از ظروف و بشکه ها و گزارش نقص و رفع آن ها انجام می شود؟			
۵۰	آیا مواد شیمیایی و سمی که سمیت آن ها بسیار زیاد است در قسمتی جداگانه از انبار قرار می گیرد؟			
۵۱	آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد برچسب فرم های استاندارد مجهز است؟			
۵۲	آیا ظروف و بسته بندی های مواد شیمیایی و سموم به طور هفتگی از نظر محل نگهداری، نشت مواد، وضعیت ایمنی، وسایل حفاظت فردی، شاغلین در انبارها و محیط انبار و همچنین عملیات پاک سازی مورد بازدید قرار می گیرند؟			
۵۳	آیا مواد شیمیایی و سموم ناسازگار از هم جدا شده اند؟			
۵۴	آیا مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال بالا و میل ترکیبی زیاد با حداقل ۱۵ متر فاصله از سایر مواد قرار گرفته اند و با علامت مخصوص مشخص شده اند؟			
۵۵	آیا در انبارها ظروف و بشکه های خالی برای انتقال محتویات ظروف آسیب دیده موجود است؟			
۵۶	آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده می شود؟			
۵۷	آیا راه های عبور به وضوح علامت گذاری و قابل دسترسی هستند؟			
۵۸	آیا کالاهای انبارشده در فاصله ایمن از وسایل برقی قرار دارند؟			
۵۹	آیا مایعات قابل اشتعال در ظروف سربسته نگه داری می شوند؟			
۶۰	آیا در انبار مایعات قابل اشتعال و انفجار از چراغ هایی با حباب ضد شعله و ضد جرقه استفاده شده است؟			

چک لیست بازدید از انبار

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

۶۱	آیا کلیه فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکترونیکی در این گونه انبارها از نوع ضد شعله است؟			
۶۲	آیا تعداد خاموش کننده های دستی در انبار کافی است؟			
۶۳	آیا نوع خاموش کننده ای دستی مناسب است؟			
۶۴	آیا در انبار فایر باکس استفاده شده است؟			
۶۵	آیا محل قرارگیری فایر باکس ها مناسب و در دسترس است؟			
۶۶	آیا دستگاه های اعلام و اطفای حریق خودکار در انبار نصب شده است؟			
۶۷	آیا در انبار مایعات قابل اشتعال شیرها و شیلنگ های آتش نشانی در خارج از انبار قرار دارند؟			

اعضای تیم بازدید کننده:

امضاء و تایید: