

چک لیست بازرسی راهرو های سرپوشیده؛ راه های شیب دار و گذرگاه ماشین آلات

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

ردیف	شرح	پاسخ			توضیحات
		آری	خیر	NA	
۱	آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) راهروهای سرپوشیده قبل از ساخت توسط مجری به تایید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صلاحیت مربوط) رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟				
۲	آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) راهروهای سرپوشیده قبل از نصب توسط مجری به تایید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صلاحیت مربوط) رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟				
۳	آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) راهروهای سرپوشیده قبل از بهره برداری توسط مجری به تایید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صلاحیت مربوط) رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟				
۴	آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) گذرگاه ماشین آلات قبل از ساخت توسط مجری به تایید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صلاحیت مربوط) رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟				
۵	آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) گذرگاه ماشین آلات قبل از نصب توسط مجری به تایید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صلاحیت مربوط) رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟				
۶	آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) گذرگاه ماشین آلات قبل از بهره برداری توسط مجری به تایید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صلاحیت مربوط) رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟				
۷	آیا ارتفاع راهرو های سرپوشیده مساوی یا بیشتر از ۲٫۵ متر است؟				

چک لیست بازرسی راهرو های سرپوشیده؛ راه های شیب دار و گذرگاه ماشین آلات

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

۸	آیا عرض راهرو های سرپوشیده حداقل برابر با ۱,۵ متر یا عرض پیاده روی موجود (هر کدام که کمتر است) می باشد؟			
۹	آیا راهرو های سرپوشیده فاقد هرگونه مانع است؟			
۱۰	آیا راهرو های سرپوشیده دارای روشنایی طبیعی لازم یا مصنوعی دایمی است؟			
۱۱	آیا سقف راهرو های سرپوشیده تحمل فشار ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمربع را دارد؟			
۱۲	آیا کلیه قسمت های راهرو های سرپوشیده توان حمل بار سقف ذکر شده در ردیف ۱۱ را دارد؟			
۱۳	آیا سقف راهرو های سرپوشیده از مصالح غیر مقاوم نظیر توری سیمی یا گونی و امثالهم پوشیده شده است؟			
۱۴	آیا ضخامت الوار سقف راهرو های سرپوشیده حداقل ۵ سانتی متر می باشد؟			
۱۵	آیا امکان ریزش آب و مصالح به داخل راهرو های سرپوشیده وجود دارد؟			
۱۶	آیا اطراف بیرونی سقف راهرو های سرپوشیده دارای حفاظ کاملی از چوب یا توری فلزی مقاوم به ارتفاع حداقل یک متر است؟			
۱۷	آیا حفاظ سقف راهرو های سرپوشیده دارای زاویه ای نسبت به سقف برابر با حداکثر ۴۵ درجه و به طرف خارج می باشد؟			
۱۸	آیا پوشش حفاظتی موقت فضا های باز و سقف ها و دیوار ها با استفاده از تخته با ضخامت حداقل ۲,۵ سانتی متر یا معادل آن برای سوراخ های تا دهانه ۴۵ سانتی متر صورت می گیرد؟			
۱۹	آیا پوشش حفاظتی موقت فضا های باز و سقف ها و دیوار ها با استفاده از تخته با ضخامت ۵ سانتی متر یا معادل آن برای سوراخ های با دهانه بیش از ۴۵ سانتی متر تا ۲۵۰ سانتی متر صورت می گیرد؟			
۲۰	آیا سقف های موقتی که به صورت سکوی کار مورد استفاده قرار می گیرند از تخته هایی با ابعاد ۵*۲۵ که محکم به هم بسته شده اند ساخته شده اند؟			
۲۱	آیا راهرو های شبیدار و معابری که برای عبور کارگران و افراد کارگاه ایجاد شده اند دارای حداقل ۶۰ سانتی متر عرض می باشند؟			