

ردیف	شرح	پاسخ	توضیحات
۱	آیا داربست به وسیله یک شخص صلاحیت دار برپا شده است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۲	آیا هنگام بستن و باز کردن داربست محوطه به وسیله حفاظ و علائم هشدار دهنده ایمن شده است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۳	آیا بدنه لوله ها سالم می باشد؟ (عاری از زنگ زدگی، کجی، خوردگی و... است؟)	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۴	آیا به هنگام فعالیت روی داربست محوطه محصور سازی شده است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۵	آیا اتصالات داربست، بست و لوله های اتصال سالم و روغن کاری شده است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۶	آیا عرض جایگاه کار روی داربست مناسب (۶۰cm و یا حداقل ۲ تخته ۲۵cm) است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۷	آیا راه دسترسی مناسب در ابتدا و انتهای داربست وجود دارد؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۸	آیا داربست دارای استحکام و ثبات است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۹	آیا داربست قادر به تحمل ۴ برابر وزن وارده می باشد؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۱۰	آیا تخته های زیرپایی سالم است و دو سر آن با سیم مفتول بسته شده است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۱۱	آیا فواصل بین تخته های فرش شده حداکثر ۲/۵ سانتیمتر است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۱۲	آیا زمین زیر داربست از استحکام لازم برخوردار بوده و مسطح است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	
۱۳	آیا در زیر لوله های استاندارد(عمودی)، Base Plate/ Sole Plate استفاده می شود؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA	

۱۴	آیا هندریل (حفاظ بالایی) در ارتفاع ۱۱۰ تا ۱۱۵ سانتیمتر بست شده است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۱۵	آیا میدریل (حفاظ پایینی) در ارتفاع ۵۰ تا ۵۵ سانتیمتر بسته شده است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۱۶	آیا فاصله بین پایه های استاندارد (عمودی)، حداقل ۱۸۵ سانتیمتر و حداکثر ۲۱۰ سانتیمتر است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۱۷	آیا فاصله لوله های لجر (افقی)، حداقل ۱۸۵ سانتیمتر و حداکثر ۲۰۰ سانتیمتر است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۱۸	آیا فاصله لوله های ترنزوم (قالب)، بین ۷۰ تا ۱۴۰ سانتی متر است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۱۹	آیا هنگام نصب داربست و یا کار بر روی آن از وسایل حفاظت فردی متناسب استفاده می می شود؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۲۰	آیا تخته های زیرپایی به طور مناسب هم پوشانی شده است؟ (حداقل ۳۰cm)	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۲۱	آیا داربست داری مهارى و بادبند می باشد؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۲۲	آیا به ازای هر ۲ متر یک پاگرد نصب است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۲۳	آیا انتهای نردبان یک متر بالاتر از سطح کار قرار دارد؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۲۴	آیا شیب نردبان ۷۵ درجه نسبت به سطح افق (شیب ۱ به ۴) می باشد؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۲۵	آیا نردبان مهار شده است (تکیه گاه مناسب و بستن آن)؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA
۲۶	آیا زاویه نردبان- راه پله داربست ۴۵ تا ۵۵ سانتیمتر است؟	☐ آری ☐ خیر ☐ NA

	آری ☐ خیر ☐ NA ☐	آیا فاصله بین پله های نردبان و یا راه دسترسی داربست ۲۵ تا ۳۵ سانتیمتر است؟	۲۷
	آری ☐ خیر ☐ NA ☐	آیا عرض پله های نردبان یا راه پله داربست ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر است؟	۲۸