

چک لیست پیشگیری از حریق

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

ردیف	شرح	پاسخ			توضیحات
		آری	خیر	NA	
۱	سالم و ایمن بودن بخاری ها و آبگرمکن ها				
۲	ایمن بودن هیترهای برقی جهت گرمایش ساختمان ها				
۳	استاندارد و سالم بودن اجاق های گاز و دارای شیلنگ و رگلاتور بودن				
۴	ایمن بودن گازکشی ساختمان ها و آشپزخانه				
۵	متناسب بودن کابل های برق سیار با جریان مصرفی و در معرض آسیب نبودن				
۶	ایمن بودن کابل کشی برق ساختمان ها و عدم وجود احتمال آتش سوزی				
۷	وجود فیوزهای اضافه ولتاژ برای کلیه مدارهای الکتریکی ساختمان ها				
۸	عدم وجود روغن ریزی در سیستم ماشین آلات و تجهیزات و تمیز بودن بدنه آن ها				
۹	عدم وجود منبع حرارت در محوطه مخازن سوخت نفت و گازوئیل و بنزین				
۱۰	وجود صاعقه گیر در مخازن سوخت، نصب بودن ارت بدنه آن ها و نازل سوخت				
۱۱	سالم و ضد جرقه بودن سیم کشی برق الکتروپمپ مخازن سوخت				
۱۲	عدم وجود سیلندرهای گاز منبع جرقه و آتش بار در محل انبار				
۱۳	وجود سایبان برای انبار سیلندرهای گاز و قفل بودن درب انبار				
۱۴	انبار شدن اجناس تا ارتفاع کمتر از ۱ متری چراغ های روشنایی در انبار				
۱۵	جدا از هم انبار شدن اجناس ناسازگار در انبار				
۱۶	سالم بودن سیم کشی کلیه خودروها				
۱۷	وجود فلش بک در شیلنگ سیلندرهای گاز برشکاری				
۱۸	آموزش رانندگان خودروها در مورد ممنوعیت گرم کردن باک سوخت یخ زده				
۱۹	بازرسی کلیه واحدها برای کنترل ریسک های حریق قبل از ترک ساختمان				

چک لیست پیشگیری از حریق

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

۲۰	آموزش کارکنان در مورد ممنوعیت استفاده از موبایل، کشیدن سیگار، روشن کردن آتش، ورود خودرو تا فاصله ۳۰ متری محل آتشباری			
۲۱	انبار کردن و حمل جدا از هم چاشنی و موارد ناریه			
۲۲	سالم بودن سیستم برقی الکتروپمپ خودروهای سوخت کش			
۲۳	رعایت شدن ممنوعیت حمل مواد سوختی در اتاق مسافر خودروها			
۲۴	تهیه کیسول های آشنشانی مناسب به تعداد کافی			
۲۵	جدا از هم نگهداری شدن مواد ناسازگار در محل نگهداری موقت پسماند			
۲۶	عاری از مواد سوختنی و گیاهان خشک بودن محوطه اطراف ساختمان ها، انبار، مخازن سوخت و پارکینگ ماشین آلات			

اعضای تیم بازدید کننده:

امضاء و تایید: