

چک لیست گود برداری

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

ردیف	شرح	پاسخ			توضیحات
		آری	خیر	NA	
1	عاری بودن محل گود برداری از اشیاء زائد از قبیل سنگ ها و ضایعات و لوازم اضافی				
2	افرادی که مسئول گودبرداری هستند دارای آموزش و تجربه کافی هستند				
3	تاسیسات و موانع هوایی شامل (خطوط تلفن، برق، درخت، ستون و...) در محل مشخص علامت گذاری شده اند				
4	قبل از شروع گودبرداری، تاسیسات زیرزمینی مشخص شده و برنامه مقابله با شرایط اضطراری ایجاد شده				
5	وسایل برقی از جمله پمپ های تخلیه به تجهیزات ایمنی مجهز هستند				
6	در خاک برداری با عمق بیش از 120 سانتیمتر تمهیدات ایمنی اندیشیده شده				
7	اطراف محل حفاری و خاک برداری به نحوه مناسبی حصارکشی شده است (1/5متر فاصله)				
8	گودبرداری در مجاورت معابر و کارگاه ها دارای علائم هشدار دهنده در شب و روز می باشد				
9	در کانال و گودال های عمیق نردبان با مشخصات ایمنی وجود دارد				
10	اطراف محل گودبرداری در شب دارای روشنایی مناسبی است				
11	مصالح حاصل از گودبرداری در فاصله بیشتر از یک متر از محل گود برداری ریخته می شود				
12	فاصله مجاز نزدیک شدن ماشین آلات به محل گودبرداری مشخص شده است				
13	نردبان ایمن بوده و حدود 90 سانتیمتر بالاتر از لبه گودال است				

اعضای تیم بازدید کننده:

امضاء و تایید: